

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

Provincia di Cuneo

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Piazza Divisione Alpina Cuneense, 5 – CAP 12031 – Tel. +39 0175391121 – Fax: +39 0175392790

<https://www.comune.bagnolo.cn.it> e-mail: comune@comune.bagnolo.cn.it

P.E.C.: comune.bagnolo.cn@legalmail.it

Prot. 2934/2020

CHIARIMENTI N. 3

Oggetto: nuova costruzione scuola secondaria di I° grado e palestra

CUP: G59H18000140005 – CIG: 81578452A9

Quesito n. 1

Con riferimento al Criterio A1, si riscontrano le seguenti incongruenze:

Sub elemento A: pareti perimetrali

- l'elaborato A0-E-02-DS016 PARTICOLARI MURATURE riporta una controparete interna realizzata sempre con doppia lastra in cartongesso e intercapedine da 7cm senza alcun isolamento interposto
- il C.M.E. alla voce 36/63 (cod. APE.017) riporta un isolamento termico di 3cm su controparete interna
- l'elaborato TE-E-06-RL001R000 RELAZIONE ENERGETICA riporta, per la parete con codice M1, un pannello in lana di vetro di 7cm

Sub-elemento D1: solaio P.T. Scuola

- la strategia di riferimento descritta dal disciplinare riporta un doppio pannello isolante 5 + 5 cm (EPS + STYRODUR)
- il C.M.E. alla voce 35/61 (cod. 01.P09.B88.030) riporta un unico pannello spessore 10cm in lana di roccia

Sub elemento D2: solaio P.T. Palestra

- la strategia di riferimento descritta dal disciplinare riporta un pannello isolante in EPS di 4cm
- il C.M.E. alla voce 27/62 (cod. 01.P09.B88.030) riporta un pannello in lana di roccia di 10cm
- la sezione architettonica dell'elaborato AO-E-02-DS12 riporta un isolamento termo acustico di 10cm

Si chiede di chiarire quali documenti siano da ritenersi come unico riferimento ai fini della formulazione della proposta migliorativa

Risposta 1

In riferimento al sub elemento A, per quanto attiene alle pareti perimetrali, si tenga conto dell'isolamento di cm 3 di isolante termico sulla controparete interna, come indicato nel computo metrico estimativo;

In riferimento al sub elemnto D1, per quanto attiene al solaio piano terra della scuola, si tenga conto della strategia di riferimento 5+5 cm (eps e styrodur);

In riferimento al sub elemento D2, per quanto attiene al solaio piano terra della palestra, si tenga conto della strategia di riferimento con pannello isolante in EPS di 4 cm.

Quesito n. 2

Con riferimento al Criterio C2, si riscontrano le seguenti incongruenze:

Sub elemento A: tramezzature

- la strategia di riferimento descritta dal disciplinare riporta tramezzature con doppia lastra in cartongesso ed interposto isolante acustico di 10 cm
- l'elaborato A0-E-02-DS016 PARTICOLARI MURATURE riporta pareti interne di 12,7 cm con interposto isolante termo-acustico di 6cm
- il C.M.E alle voci 47/84 (cod. APE.019), 48/85 (APE.010) e 49/87 (cod. APE.011) riporta una parete da 16cm con interposto materassino in lana di roccia di 10 cm

Risposta 2

Con riferimento al criterio C2 per quanto attiene alle tramezzature dovranno essere considerate pareti da 16 cm con interposto isolante acustico (lana di roccia) di 10 cm a garantire l'assorbimento acustico richiesto.

Quesito n. 3

Con la presente si richiede di conoscere se successivamente alla assegnazione dell'appalto vi è la possibilità di modificare, in fase esecutiva, la struttura prefabbricata: dimensionamento, ancoraggi e tutti i suoi sistemi di aggancio meccanico, rispettando le verifiche di legge previste per le opere in c.a. Tali modifiche non comporteranno alterazioni prospettiche ed architettoniche dell'opera in progetto. Si allega esempio di aggancio che si vorrebbe realizzare in conformità alla normative vigenti.

Risposta 3

Stante il dimensionamento delle strutture prefabbricate a carico del prefabbricatore, e considerato che ogni prefabbricatore sceglie le modalità costruttive sia dimensionali che di ancoraggio alla struttura fondazionale, risulta assentibile consentire in fase esecutiva la possibilità di modificare la struttura, alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate tutte le condizioni di sollecitazione previste dal progetto originale;
- dovranno essere rispettate le caratteristiche sismiche e le verifiche di legge;
- la modifica strutturale non dovrà comportare alterazioni prospettiche ed architettoniche.

Quesito n. 4

Si chiede conferma che la dichiarazione di cui al Modello B possa essere resa dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti di cui all'art.80 comma 3. Quest'ultima modalità è in linea con le previsioni di legge che riconoscono la possibilità per chi, a giusto titolo, rende una dichiarazione nell'interesse dell'Impresa, di renderla anche in vece degli altri soggetti d'impresa coinvolti osservando le prescrizioni di cui all'art. 47 del D.p.r. 445/2000

(Consiglio di Stato, sez. V, n. 7524 del 15.10.2010 e n. 3200 del 27.05.2011)e come esplicitato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017 in relazione ai vari tipi di sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati nel Codice Civile - o sono cessati dalle medesime cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/spedizione della lettera invito.

Risposta 4

In riferimento al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 si conferma che la stessa deve essere dichiarata dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Bagnolo Piemonte, 24.02.2020

**F.to Il Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Alex DAVICO**